



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

Area Tecnica

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Oggetto: Lavori di somma urgenza (ai sensi dell'articolo n. 163 c. 1 del Dlgs 50/2016) per la riparazione di tratto di tubazione di adduzione di gas metano della Sede principale della Scuola Superiore Sant'Anna.

In data 24 febbraio 2021 la scrivente Ing. Giulia Dell'Antico, dipendente dell'Area Tecnica della Scuola Sant'Anna, veniva chiamata dalla Portineria della Sede centrale della Scuola, posta in Piazza Martiri della Libertà 33, Pisa, che avvertiva della presenza dei Vigili del Fuoco nel giardino della sede, i quali erano stati allertati dalla Polizia municipale, che dall'adiacente piazza aveva percepito odore di gas provenire dall'interno della sede.

La scrivente e il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Buono, si sono tempestivamente recati nella Sede centrale, dove i tecnici di Toscana Energia, interpellati dai Vigili del Fuoco che già avevano lasciato la sede, stavano effettuando le opportune verifiche sul contatore del gas e sulle tubazioni di adduzione dal punto di distribuzione. È stata riscontrata la presenza di una piccola perdita di gas proveniente da un foro sulla filettatura dello spezzone verticale di tubazione DN80 in ferro proveniente dal contatore del gas tramite tubazione interrata, che prosegue poi all'interno del locale tecnico verso le caldaie.

Rilevato quindi:

- a) La necessità di intervenire con somma urgenza per la messa in sicurezza della rete di distribuzione del gas metano;
- b) L'opportunità di procedere senza indugio, a tutela della sicurezza di persone e cose, alla sostituzione dello spezzone di tubazione;
- c) L'immediata disponibilità, tra i vari operatori economici interpellati qualificati per l'intervento in parola, dell'Impresa Impianti Industriali srl, manifestata dal legale rappresentante Paolo Tioli e dal dipendente Tommaso Benvenuti, accorso sul posto a seguito di tempestiva convocazione, ad eseguire nei tempi più brevi tutte le opere necessarie all'immediato avvio delle operazioni necessarie alla sostituzione della tubazione in parola,

ai sensi dell'articolo n. 163 del Dlgs 50/2016, la sottoscritta Ing. Giulia Dell'Antico, a tutela dell'incolumità di persone e cose, ha incaricato l'Impresa Impianti Industriali srl con sede in Pisa Via Bellatalla 80, P.I. 00434140505, di provvedere alla immediata esecuzione, secondo le indicazioni operative impartite, delle operazioni atte a liberare un'area circostante il tratto di tubazione ammalorata procedendo con scavo fino alla profondità necessaria a trovare il giunto con il tratto orizzontale della tubazione di adduzione; all'immediata ordinazione del materiale necessario alla sostituzione del tratto di tubazione e alla posa in opera, entro i tempi più brevi consentiti.



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in circa € 5.000,00 oltre IVA di legge, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'articolo n. 163 del Dlgs 50/2016 e saranno stimati con esattezza in opportuna perizia che sarà redatta entro i prossimi 10 gg

Pisa, lì 24 febbraio 2021

Il Funzionario tecnico

Ing. Giulia Dell'Antico

Si prende atto e si approva: Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Francesco Buono

Si allega documentazione fotografica

