



Sant'Anna

Scuola Universitaria Superiore Pisa

Area Tecnica

U. O. Gestione tecnica Infrastrutture e Servizi

OGGETTO: Intervento di somma urgenza il ripristino del regolare funzionamento dell'impianto automatico di rivelazione incendi della zona relativa alla portineria e alle aule/ uffici del chiostro di San Girolamo – Sede Centrale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesco Buono

TECNICO VERIFICATORE: Per. Ind. Alessandro Favati

VERBALE DI URGENZA

In data 23 dicembre 2020, il sottoscritto Per. Ind. Alessandro Favati, tecnico dell'U.O. Gestione tecnica Infrastrutture e Servizi della Scuola, a seguito di un sopralluogo sul luogo indicato in oggetto, effettuato unitamente all Ing. Massimiliano Michel etti, già Direttore dei lavori di rifacimento degli impianti elettrici e speciali della portineria, finalizzato alla verifica dei lavori eseguiti ed all' analisi degli impianti di sicurezza in vista di un futuro accentramento degli stessi, è emerso un malfunzionamento sulla centrale di gestione dell' impianto automatico di rivelazione incendi di cui all' oggetto.

Considerata la situazione rilevata, si rende pertanto necessario procedere urgentemente con la sostituzione della suddetta centrale e considerando che la stessa, installata nei primi anni '90 del secolo scorso era già fuori produzione da tempo, si rende altresì imprescindibile procedere con la realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione incendi che, al fine di evitare interventi invasivi e gravosi dal punto di vista edile, potrà essere realizzato in versione "wireless" (senza fili). Tale nuovo impianto, in ottica di accentramento di tutti i segnali di allarmi della sede centrale, risulterà interfacciabile con l' impianto generale di rivelazione incendi della sede stessa.

Per quanto sopra è stata contattata immediatamente la Ditta A3 Elettronica srl, con sede in Via Gozzini 13 a Pisa, esperta del settore impiantistico di riferimento e già installatrice dell'impianto preesistente, la quale è prontamente convenuta sul posto e si è resa disponibile ad eseguire l' intervento predetto nella maniera più rapida possibile, compatibilmente con i tempi di approvvigionamento dei materiali necessari.

Ciò premesso il sottoscritto Per. Ind, Alessandro Favati, ha incaricato la Ditta predetta di provvedere all' intervento di che trattasi. L'importo stimato è di circa € 10 '000,00, oltre IVA.

Pisa, li 23.12.2020

11 Tecnico

Per. ~~Ind.~~ **Alessandro Favati**



La Ditta installatrice incaricata
(timbro e firma)

A3 Elettronica S.r.l.

Via Adriano Gozzini, 13
56014 - Ospedaletto (PI) Tel. 050/988400
Partita Iva 0172899 050 9



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Buono

